

**Treść zapytania oraz wyjaśnienia dotyczące zapisów
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia**

*Dotyczy: postępowania na budowę dojścia do plaży z ul. Spacerowej w Dźwirzynie - etap I
ogłoszonego dnia 05.03.2014 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 73908 -2014*

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) Gmina Kołobrzeg przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące - zapytania:

Pytanie

Zgodnie z opisem Technicznym w konstrukcji chodnika należy uwzględnić warstwę stabilizacji 1,5MPa. Natomiast w załączonym do przetargu Przedmiarze Robót oraz na przekroju normalnym nie uwzględniono przedmiotowej warstwy. Podobne rozbieżności występują w przypadku warstwy odsączającej. Prosimy o sprecyzowanie konieczności wyceny wyżej wymienionych warstw.


Odpowiedź

W opis techniczny wkradł się błąd. Faktycznie zaprojektowaną warstwą jest 10cm warstwa piasku, a nie jak wcześniej napisano warstwa stabilizacji 1,5MPa. Wspomniana warstwa piasku o gr. 10cm w przedmiarze i kosztorysie nosi nazwę warstwy odsączającej. Na rysunku jednak tej nazwy nie ma.

Prawidłowy przebieg i nazewnictwo warstw na rysunku i w opisie technicznym winien wyglądać następująco:

- 8 cm kostka betonowa mix kolorów czarnego i żółtego
- 5 cm podsypka cementowo – piaskowa;
- 15 cm podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5
- 10 cm piasek (warstwa odsączająca)

i tak należy przyjąć do wyceny oferty.


mgr Tadeusz KOWALSKI

Uprzejmie prosimy o odwrotne przesłanie niniejszego pisma na nr faksu 094 3530455 z potwierdzeniem jego odbioru (podstawa prawna art.27 ust2 ustawy Prawo zamówień publicznych):

Potwierdzam odbiór niniejszego pisma

.....