



Gmina Kołobrzeg

ul. Trzebiatowska 48a
78-100 Kołobrzeg
tel.: 94 35 30 420
fax: 94 35 30 455
sekretariat@gmina.kolobrzeg.pl
www.gmina.kolobrzeg.pl

Kołobrzeg 17.03.2020

ZP.271.4.2020

Treść zapytania wraz z wyjaśnieniami dotyczące zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Dotyczy: postępowania na „Budowa oświetlenia drogowego ulicy Stare Miasto w Budzistowie oraz rozbudowa oświetlenia drogowego w ul. Akacjowej w Grzybowie” ogłoszonego dnia 09.03.2020 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 521252-N-2020

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Gmina Kołobrzeg przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

Pytanie nr 1

W nawiązaniu do przetargu na wykonanie instalacji oświetlenia drogowego (zaprojektuj i wybuduj) w miejscowości Grzybowo ul. Akacjowa wynika, że obecnie zamontowane słupy są stożkowe sześciokątne 6m. z oprawami SGP 340/70 W W ogłoszeniu są słupy 7m z wysięgnikiem $\frac{1}{2}$ oraz oprawą LED 56W. Wobec powyższego czy mają być zaprojektowane i zamontowane ww. słupy i oprawy, czy nawiązać do wysokości istniejących słupów a oprawy LED o mniejszej mocy zgodnie z wykonanym projektem?

Odpowiedź

Zamawiający zaleca aby zostały zastosowane słupy sześciokątne 7m bez wysięgnika na fundamencie betonowym F 100/40 z oprawami LED o mocy 56 W.

WÓJT
mgr inż. Włodzisław POPIOLEK