

ZP.271.15.2020

Treść zapytania wraz z wyjaśnieniami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Dotyczy: postępowania na „Poprawa jakości środowiska naturalnego oraz brzegów morskich poprzez budowę toalety przy zejściu na plażę z ul. Jachtowej w Dźwirzynie” ogłoszonego dnia 19.08.2020 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 576079-N-2020

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Gmina Kołobrzeg przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

Pytanie nr 1

Zwracamy się do Zamawiającego, aby zapewnił Wykonawcy dojazd na budowę samochodu ciężarowego biorąc pod uwagę ciężar toalety oraz dostawę budynków samochodami z rozładunkiem HDS.

Odpowiedź

Zamawiający wskazał w dokumentacji projektowej jedyną możliwą drogę dostępu, tj. od ul. Wyzwolenia do miejsca realizacji – przez istniejący ciąg pieszy. Wykonawca winien zwrócić uwagę na ograniczenia wynikające z zapisów w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i obioru robót budowlanych, co do zabezpieczenia miejsca realizacji inwestycji oraz bezpieczeństwa ludzi i minia podczas wykonywania robót. Wykonawca we własnym zakresie winien zapewnić transport materiałów mając na względzie parametry ciągu pieszego, tj. maksymalna szerokość 4,0 m i dopuszczalne obciążenie do 3,5 t.


WÓJT
mgr inż. *Włodzisław* POPIOLEK