

**Treść zapytania z wyjaśnieniem dotyczące zapisów  
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia**

*Dotyczy: postępowania na „Przebudowa ul. Wiejskiej w Grzybowie” ogłoszonego dnia 16.03.2018 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 532140-N-2018*

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) Gmina Kołobrzeg przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

**Pytanie nr 1**

W poz. przedmiaru B.3 jest rozebranie ogrodzenia z siatki na obetonowanych słupkach stalowych (166,65 m<sup>2</sup>). Brak tej informacji o wywozie rozebranego ogrodzenia. prosimy o podanie, czy nie należy przestawić tego ogrodzenia w inne miejsce. Jeżeli tak, to prosimy o podanie długości ogrodzenia do przestawienia oraz lokalizacji.

Odpowiedź

W ramach realizacji inwestycji należy rozebrać istniejące ogrodzenie, zlokalizowane na końcu przebudowywanej drogi, przed nawrotnicą. Długość ogrodzenia do rozbiórki **16,65 m<sup>2</sup>**. W cenę oferty należy wkalkulować postawienie nowego ogrodzenia do wysokości 1,4 m, panelowego na prefabrykatakach betonowych o długości **55 m** oraz koszt transportu ogrodzenia z rozbiórki, w miejsce wskazane przez Zamawiającego w odległości maksymalnie 15 km od placu budowy.

**WÓJT**  
  
mgr inż. Włodzisław POPIOLEK