

ORG.I.0003.21.2016
GKO.V.6331.9.2016

Kołobrzeg, 02.11.2016r.

RADA GMINY KOŁOBRZEG

Wpłynęło dnia 03.11.2016

Liczba załączników _____

Przewodniczący Rady Gminy Kołobrzeg
p. Julian Nowicki,


Radny miejscowości Niekanin
p. Rafał Piątkowski

Dotyczy: interpelacji Radnego p. Rafała Piątkowskiego z dnia 20.10.2016r. w sprawie zalewania wodami opadowymi ulicy Porankowej w Niekaninie, gm. Kołobrzeg.

W odpowiedzi na zawarte w ww. interpelacji pytania Wójt Gminy Kołobrzeg informuje, iż po przeanalizowaniu opisanego przez Pana problemu oraz dokumentacji projektowej dot. przebudowy ul. Porankowej w Niekaninie stwierdzono, iż na końcowym odcinku ww. drogi zaprojektowany i wykonany został rów odstożnikowy, który podczas intensywnych opadów najprawdopodobniej nie jest w stanie przejąć wszystkich wód opadowych z okolicznego terenu.

Ww. rozwiązanie zostało wdrożone z uwagi na specyficzne ukształtowanie terenu, w związku z czym kanalizacja deszczowa została poprowadzona jedynie do wysokości dz. nr 79/43. Na etapie projektowania nie zostało wzięte pod uwagę inne rozwiązanie odprowadzenia wody deszczowej z przedmiotowego terenu.

W związku jednak ze zgłoszonym problemem Gmina Kołobrzeg podejmie próbę znalezienia innego rozwiązania odprowadzenia wód z omawianego odcinka drogi gminnej, co może wiązać się również z koniecznością przeprowadzenia prac inwestycyjnych rozłożonych w dłuższym okresie czasu. Sprawa oznakowania rowu zostanie rozpatrzona podczas analizy ww. sytuacji.

WOJT

mgr inż. Włodzisław POPIOLEK