

**Treść zapytania oraz wyjaśnienia dotyczące zapisów
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia**

*Dotyczy: postępowania na **rozbudowę budynku przy świetlicy w Grzybowie** ogłoszonego dnia 07.08.2013 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 319408-2013*

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.) Gmina Kołobrzeg przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące -zapytania:

Pytanie nr 1

W przedmiarze nie został ujęty zakup i montaż daszka z poliwęglanu, czy ująć w kalkulacji?

Odpowiedź

W ofercie cenowej należy uwzględnić daszek z poliwęglanu.

Pytanie nr 2

W przedmiarze nie zostało ujęte wykonanie nowego cokołu budynku z elewacyjnych płytek klinkierowych, czy ująć w kalkulacji, jeśli tak to jaką ilość?

Odpowiedź


W projekcie nie przewidziano wykonania cokołu z płytek elewacyjnych.

Pytanie nr 3

W przedmiarze nie zostało ujęte ocieplenie ścian fundamentowych styropianem estradowym, czy ująć w kalkulacji, jeśli tak to jaką ilość?

Odpowiedź

W ofercie cenowej należy uwzględnić izolację pionową ścian fundamentowych styropianem estradowym w ilości 7,71 m²


mgr Tadeusz Kowalski