

GKI-I.271.9.2014

Kołobrzeg 11.08.2014 r.

**Treść zapytania oraz wyjaśnienia dotyczące zapisów
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia**

Dotyczy: postępowania na budowę oświetlenia w Obrotach, Budzistowie, Grzybowie i Sarbii ogłoszonego dnia 30.07.2014 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 254976-2014

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) Gmina Kołobrzeg przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące pytania:

Pytanie nr 1

Czy, oprócz gwarancji Wykonawcy na roboty budowlane, wymagana będzie także gwarancja producenta materiałów wykorzystywanych w inwestycji?

Odpowiedź

Zgodnie z wzorem umowy (zał. nr 7 do SIWZ) wykonawca udziela 5 letniej gwarancji na wykonany zgodnie z pozwoleniem na budowę i dokumentacją projektową obiekt budowlany stanowiący całość funkcjonalno – użytkową, obejmująca też materiały.

Pytanie nr 2

Czy zamawiający dopuści zastosowanie słupa oświetleniowego z kompozytu, jako rozwiązanie równoważne, produkowanego i dopuszczonego do stosowania zgodnie z normą PN-EN 40-7?

Odpowiedź

Nie dopuszczamy zamiany słupów oświetleniowych stalowych na słupy oświetleniowe wykonane z innego materiału - kompozytowe.

Pytanie nr 3

Czy inwestor, z uwagi na miejsce eksploatacji słupów oświetleniowych, przewiduje się zastosowanie słupów cechujących się stopniem ochrony nie mniejszym niż IUP\$\$, które może ograniczyć dostęp osób trzecich do instalacji elektrycznych znajdujących się wewnątrz słupa?

Odpowiedź

Parametry techniczne słupów określa projekt budowlano wykonawczy i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. Oferowane słupa muszą spełniać co najmniej podane parametry.


Pytanie nr 2

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zasady „jedynego kryterium ceny” na zastosowanie obok kryterium cenowego następujących kryteriów oceny ofert:

Kosztu eksploatacji słupa w skali roku, oferowany okres gwarancji producenta słupa obejmująca gwarancję antykorozyjną na oferowany rodzaj słupa.

Odpowiedź

Nie, Zamawiający nie zmieni kryteriów oceny ofert.


mgr Tadeusz Kowalski