

GKI-I.271.4.2014

Kołobrzeg 14.03.2014

**Treść zapytania oraz wyjaśnienia dotyczące zapisów
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia**

*Dotyczy: postępowania na **przebudowę ul. Jałowcowej w Grzybowie** ogłoszonego dnia 06.03.2014 r.
w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 75326 -2014*

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) Gmina Kołobrzeg przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące pytania:

Pytanie nr 1

Analizując dokumentację przetargową dotyczącą ww. przetargu Wykonawca prosi o wyjaśnienie, czy zgodnie z Rozdziałem 9 pkt A ppkt 2 SIWZ dotyczącym potwierdzenia spełnienia warunków wiedzy i doświadczenia, Zamawiający wymaga dołączenia do oferty wykazu wszystkich robót z ostatnich 5 lat, które wykonał Wykonawca oraz dołączenia dokumentów potwierdzających ich należyte wykonanie? Jeżeli Zamawiający nie potrzebuje pełnego wykazu robót, to prosimy o sprecyzowanie minimalnego warunku wiedzy i doświadczenia, jaki powinien spełnić każdy Wykonawca ubiegający się o zamówienie.

Odpowiedź

W treści „uwagi” na wzorze zał. nr 5 do SIWZ zapisano jakie roboty należy ująć w wykazie w celu wykazania spełnienia wymaganego przez Zamawiającego warunku wiedzy i doświadczenia. Minimalne warunki wiedzy i doświadczenia, jakie powinien spełnić każdy Wykonawca ubiegający się o zamówienie podano w Rozdziale 8 pkt 1 ppkt 1.2 SIWZ.

Pytanie nr 2

Jak Zamawiający interpretuje POMOC Przedmiaru przy określaniu zryczałtowanej ceny?

Odpowiedź

Przedmiar może być pomocny w obliczeniu zryczałtowanej ceny oferty w zakresie, w jakim Wykonawca zechce z niego skorzystać. Zasadniczo cenę oferty należy sporządzić w oparciu o załączony do SIWZ projekt budowlano-wykonawczy i specyfikacje techn. wykonania i odbioru robót.

Pytanie nr 3

W jakim zakresie Przedmiaru NALEŻY traktować go jako pomocniczy?

Odpowiedź

Odpowiedź jak na pytanie nr 2.

Pytanie nr 4

W jakim zakresie Przedmiar jest niezwiązany z zamówieniem?

Odpowiedź

Przedmiar jest związany z zamówieniem w zakresie wyliczenia ilości jednostek robót podstawowych w kolejności ich wykonywania, a poszczególnym pozycjom przypisano odpowiednie pozycje specyfikacji technicznych, które opisują w szczegółowy sposób wykonania robót.

Pytanie nr 5

W jakim zakresie przy realizacji projektu Zamawiający będzie wykorzystywał treść/zawartość Przedmiaru?

Odpowiedź

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów umowy, przy ich dościśleniu obowiązuje kolejność następująca od najważniejszej: umowa, projekt, specyfikacje techniczne, przedmiar. Np. gdyby projekt nie zawierał w opisie i na rysunkach informacji o szerokości pasa

zielonego do wykonania w ramach umowy to takiej informacji szukamy w innych dokumentach umowy i w przypadku ich braku o ilości robót zdecyduje w tym przypadku przedmiar

Pytanie nr 6

Jak przy sporządzaniu Ceny Ryczałtowej należy interpretować rozbieżności, braki, pominięcia Przedmiaru.

Odpowiedź

Jeżeli po analizie projektu i specyfikacji technicznych wg Wykonawcy przedmiar posiada braki lub pominięcia, albo rozbieżne zapisy z powyżej przywołanymi dokumentami, to powinien braki i pominięcia uwzględnić w swojej cenie ofertowej, a rozbieżności rozstrzygać wg zasady opisanej w odpowiedzi na pytanie nr 5.

Pytanie nr 7

Zgodnie z opisem Technicznym w konstrukcji chodnika należy uwzględnić warstwę stabilizacji 1,5MPa. Natomiast w załączonym do przetargu Przedmiarze Robót oraz na przekroju normalnym nie uwzględniono przedmiotowej warstwy. Podobne rozbieżności występują w przypadku warstwy odsączającej. Prosimy o sprecyzowanie konieczności wyceny wyżej wymienionych warstw.

Odpowiedź

W ramach inwestycji nie budujemy chodnika, pozostaje chodnik istniejący. Przebudowana ma być jedynie niewielka część istniejącego chodnika (10m²), celem dostosowania do rzędnych wysokościowych. W opisie technicznym brak zapisów o których mowa w pytaniu.

Pytanie nr 8

W udostępnionym projekcie wykonawczym w opisie technicznym pkt.4 warunki gruntowo-wodne – Projektant informuje o występowaniu nasypów niekontrolowanych. W tych miejscach planowane jest pod nowo wybudowanym nasypem wykonanie stabilizacji gruntu rodzimego spoiwem hydraulicznym. W związku z nieujęciem tych robót w Przedmiarze (dodatkowa stabilizacja spoiwem hydraulicznym gr.15-30cm, wymiana gruntu), w przypadku wystąpienia potrzeby ich wykonania Zamawiający przewiduje zlecenie robót dodatkowych?

Odpowiedź

Nie przewidujemy zlecenie robót dodatkowych. Wykonawca na własne ryzyko planuje lub nie koszty wzmocnienia gruntu, które trzeba będzie wykonać, jeżeli stwierdzone zostanie występowanie warunków opisanych w dokumentacji.

Pytanie nr 9

Prosimy o udostępnienie badań geotechnicznych podłoża gruntowego

Odpowiedź

Dokumentacja geotechniczna została zamieszczona stronie internetowej wraz z niniejszą odpowiedzią.

Pytanie nr 10

Ze względu na charakterystykę prowadzenia robót sanitarnych (głębokie wykopy w środku istniejącej jezdni) oraz występowania przeszkód w pasie zielenie (drzewa, przystanek, słupy) niemożliwe będzie umożliwienie mieszkańcom dojazdu do posesji. Czy Wykonawca na czas prowadzenia robót będzie mógł całkowicie zamknąć jezdnię?

Odpowiedź

Możliwe będzie czasowe zamknięcie odcinka jezdni, natomiast nie może to trwać przez cały okres robót i na całej długości drogi.

Pytanie nr 11

Prosimy o udostępnienie tabeli robót ziemnych

Odpowiedź


Nie dysponujemy tabelą robót ziemnych.

Pytanie nr 12

Prosimy o udostępnienie przekrojów poprzecznych.

Odpowiedź

Przekroje poprzeczne pokazano na rys. 3 projekt branży drogowej



mgr Jacek Kowalski