

GMINA KOŁOBRZEG

ul. Trzebiatowska 48A
78-100 KOŁOBRZEG
tel. 94 35 30 420, fax 94 35 30 455
NIP 6711787463 REGON 330920713

GKI-I.271.12.2014

Kołobrzeg 18.08.2014 r.

**Wyjaśnienia dotyczące zapisów
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia**

*Dotyczy: postępowania na **przebudowę ul. Długiej i Kwiatowej w Grzybowie** ogłoszonego dnia 06.08.2014 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 262194-2014*

Dodatkowe wyjaśnienia Zamawiającego dotyczące odpowiedzi na pytanie do siwz udzielonej 14.08.2014r. :

Pytanie nr 2

W projekcie budowlano-wykonawczym na przebudowę ul. Długiej w Grzybowie jest zapis, że na jezdni ma być kostka gr.10cm, to samo jest na przekroju konstrukcyjnym (rys. nr7). Czy w związku z tym, że kostka gr.10cm jest słabo dostępna, można ją zastąpić kostką gr.8cm?

Odpowiedź

Zamawiający zmienia konstrukcję jezdni drogi ul. Długiej w Grzybowie, która ma być wykonana i przyjęta do wyceny następująco :

- kostka betonowa gr. 8 cm
- podsypka cement. – piaskowa (1:3) gr.3 cm
- podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0-31,5mm stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm
- podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego 0-31,5mm stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm
- geowłóknina
- warstwa odcinająca z piasku gr.10 cm
- istniejące podłoże gruntowe

Do odpowiedzi załączono rysunek zamienny.

Uściślając odpowiedź Zamawiający informuje, że zmiana konstrukcji dotyczy wyłącznie jezdni ulicy Długiej – odcinek prosty od ul. Namiotowej do ul. Zielonej (bez odcinków 111KPI, 113KDD i 114KPI). Załączony do odpowiedzi rysunek jest zamiennym do rys. Nr.7.

WOJTR
mgr *Włodzisław Kowalski*