

Kołobrzeg, dnia 30 stycznia 2014r.

**Treść zapytania oraz wyjaśnienia dotyczące zapisów
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia**

*Dotyczy: postępowania na **bieżące utrzymanie dróg gminnych oraz odwodnienia dróg na terenie Gminy Kołobrzeg ogłoszonego dnia 21.01.2014 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 23790-2014***

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.) Gmina Kołobrzeg przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące - zapytania:

Pytanie nr 1

Dotyczy poz. nr 2 KO – prosimy do podanie proporcji żużlu z piaskiem w mieszance żużlowo-piaskowej

Odpowiedź

Mieszankę żużlowo-piaskowa należy wykonać w proporcji 70% żużlu, 30% piasku.

Pytanie nr 2

Dotyczy poz. nr 42 KO – czy w cenie jednostkowej należy kalkulować demontaż oraz ponowny montaż znaku i słupa?

Odpowiedź

Tak

Pytanie nr 3

Dotyczy poz. 44 KO – czy stosunek 20% dotyczy zawartości soli w mieszance soli i piasku? Planowana ilość robót do wykonania jest przewidziana w godzinach. Ile ton mieszanki soli z piaskiem Zamawiający przewiduje do rozsypania w ciągu jednej godziny?

Odpowiedź

Tak, stosunek 20% dotyczy zawartości soli w mieszance. Zamawiający przewiduje rozsypać w ciągu 1 godziny 2 tony ww. mieszanki soli i piasku.

Pytanie nr 4

Prosimy o sprecyzowanie parametrów dla pospółki

Odpowiedź

Pod pojęciem pospółka rozumie się kruszywo mineralne, naturalne (żwir i mieszanka) , która powinna spełniać wymagania normy PN-B-11111 „Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka”, dla klasy I i II.

Pytanie nr 5

Dotyczy gruzu mielonego – prosimy o podanie wymaganej frakcji, do której należy zmielić gruz.

Odpowiedź

Gruz mielony betonowy powinien zawierać frakcje od 0mm do 43mm


mgr Tadeusz KOWALSKI