

GKO-III.271.6.2016

Kołobrzeg 15.04.2016

**Treść zapytania oraz wyjaśnienia dotyczące zapisów
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia**

Dotyczy: postępowania na „Budowa parkingu przy ul. Bałtyckiej w Grzybowie” ogłoszonego dnia 04.04.2016r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 76400-2016

W nawiązaniu do pisma z dnia 14.04.2016 r., dotyczącego przekazania treści zapytania dotyczącego zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami, Zamawiający po dokładniejszym przeanalizowaniu zapytania zmienia udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie nr 1 w następujący sposób:


Pytanie nr 1

Czy Zamawiający zgadza się na zastosowanie w tym projekcie ekologicznej betonowej kostki brukowej, która spełnia wszystkie wymagania podane przez Zamawiającego w SIWZ i dokumentacji projektowej dla tego zadania, oraz wymagania normy PN-EN 1338 „Betonowe kostki brukowe – Wymagania i metody badań, ale dodatkowo oczyszcza powietrze ze szkodliwych tlenków azotu NOx – jednego z głównych składników smogu i jest wykonana w technologii wyrobów fotokatalitycznie aktywnych (np. TX Active) oraz posiada znak CE i jest legalnie dopuszczona do obrotu i stosowania na terenie Polski i UE zgodnie z obowiązującymi obecnie przepisami prawa?

Odpowiedź

Tak, tylko z uwzględnieniem założeń: do wykonania roboty budowlanej opisanej w SIWZ konieczne jest zastosowanie kostki brukowej (pełnej) bez fazy, szerokość spoin pomiędzy betonowymi kostkami może wynosić maksymalnie do 5 mm.

z up. Wójta


ZAMĘCICA WÓJTA
Muciej Byjarowicz